

ANEXO II

F I C H A E L E C T R O T É C N I C A ⁽¹⁾

Concelho	Melgaço	Instalações novas	X
Lugar	Lugar de Bouças (4960-010)	Instalações existentes	
Localização	Alvaredo - Melgaço		
Requerente	Município de Melgaço		
Morada	Largo Hermenegildo Solheiro, 4960-551 Melgaço		
Categoria das instalações	SP	Número de licença municipal	
Portinhola (2)		Q. colunas (2)	
		cx. corte	cx. barras
			cx. prot.

Constituição do Imóvel					Motores e aparelhos de soldadura (3)				
Pisos	Quantidade	Número de instalações por piso	Destino	Total de instalações	Quantidade	Potência (kVA)	Tipo de arranque	Potência total (kVA)	Observações
Loteamento	1		Lotes	33					

Potências previstas (4)							
Locais de utiliz.	Quantidade	Iluminação Usosgerais e força mot KVA	Aquecimento kVA (5)	Total instalado kVA	Coefficiente de simultaneidade (7)	Potência a alimentar kVA	
Lotes Fase 1	8	69		552	0.48	265	
Lotes Fase 2	9	41.4		372.6	0.46	171,4	
Lotes Fase 3	11	41.4		593.4	0.4	237.4	
	5	27.6					
Totais	1	-----		1518	-----	673.8	

Ins talações sem projecto

Tipo de condutores.....

Colunas Seccção mm2

Protec. mecânica ϕ

Tipo de condutoresV e VV.....

Entradas Secção 70..... mm2

Prot. Mecânica ..VD..... ϕ ..90.....

Inst. circ. a 1,5 mm2 c/prot.....10.....A

utiliz. circ. a 2,5 mm2 c/ Prot.16.....A

..... circ. a 4 mm2 c/ Prot.....20A

Técnico responsável inscrito na DGE com o nº **10259**Nome (legível) **Manuel Trigueiro da Rocha (Eng. Téc)**Morada (legível) **Rua Rego do Azal, N°02 – Santa Comba – Ponte de Lima**

Assinatura _____ 20/05/2019

- (1) Uma por cada ramal, chegada ou entrada.
- (2) A preencher só quando se tratar de instalações existentes.
- (3) A preencher só quando se tratar de instalações de FM, nos aparelhos de soldadura indicar em observações se é estático ou rotativo.
- (4) Utilizar os escalões de potência fixados no tarifário em vigor.
- (5) Com contador separado.
- (6) Utilizar para estabelecimentos comerciais, industriais, agrícolas, etc.
- (7) O coeficiente de simultaneidade refere-se ao conjunto de instalações servidas pela mesma coluna.

(RESERVADO AO VISTO DO DISTRIBUIDOR)