







Curva a 90°



Curva a 45°



Curvas a 22° e 11.5°



Curva	H (m)	L (m)	C (m)	Volume Mínimo (m3)
Curva 90°	0.30	0.60	0.30	0.054
Curva 45°	0.30	0.30	0.30	0.027
Curva 22.5°	0.30	0.15	0.20	0.009
Curva 11°	0.30	0.15	0.20	0.009

Notas:
1) Maciços para conduta em PEAD PN16 com acessórios electrossoldáveis.
2) Dimensões calculadas para tensão de cedência do solo de 250 KPa
3) No caso de aterros recentes e outros solos de má qualidade, substituídos por terra cirandada ou areia no assentamento das tubagens, deve ser respeitado o volume mínimo indicado bem como as dimensões mínimas de H e L.
4) Betão C16/20 S1 XC2

0		PROJECTO DE EXECUÇÃO				19/07/2019	
Revisão N.º		Descrição da Revisão				Data:	
Plano de Urbanização da Zona Empresarial de Alvaredo 3ª FASE MACIÇOS DE ANCORAGEM DA TUBAGEM						 PROJECTOS David Galvão Civil, Lda. NIPC: 514 893 699 www.dgciv.com Rua Amália da Costa N.º 47 2ºdr. 4710-488 Braga	
Obra:		Zona Empresarial de Alvaredo				Desenho N.º 19PRJ0205F3AAM01	
Especialidade:		ABASTECIMENTO DE ÁGUA / REDE DE REGA					
Localização:		Alvaredo, Melgaço					
Projecto:		David Galvão	Desenho:	David Galvão	Verificação:	David Galvão	Escala: S/ESCALA
Este desenho é propriedade da David Galvão Civil, Lda., não podendo ser utilizado, reproduzido por todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem a sua expressa autorização.							